代號：44220
頁次：4－1

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考 試 別：一般警察人員考試
等　　別：四等考試
類科組別：消防警察人員
科　　目：消防與災害防救法規概要（包括消防法、災害防救法、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）
㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、依消防法規定，各級消防主管機關得調度、運用政府機關、公、民營事業機構消防、救災、救護人員、車輛、船舶、航空器及裝備，有關受其調度、運用之事業機構之請求補償標準，請詳述之。（25 分）

二、依災害防救法第 7 條規定，中央有那些災害防救組織？其主要之任務為何？請分別詳述之。（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）　　代號：2442
㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
㈡共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1　依消防法規定，應設置消防安全設備之供營業使用場所，其管理權人未依規定設置或維護消防安全設備，於發生火災時致人於死。有關管理權人之處分，下列敘述何者正確？
㈠ 6 月以上至 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 50 萬元以上 250 萬元以下罰金
㈡ 1 年以上至 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 50 萬元以上 250 萬元以下罰金
㈢ 6 月以上至 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 100 萬元以上 500 萬元以下罰金
㈣ 1 年以上至 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 100 萬元以上 500 萬元以下罰金

2　依消防法規定，關於防焰物品之敘述，下列何者錯誤？
㈠地面樓層達 10 層以上建築物應使用防焰物品
㈡防焰物品係指附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品
㈢防焰物品或其材料非附有防焰標示，不得銷售及陳列
㈣內政部得就防焰物品或其材料，實施不定期抽樣試驗，業者不得規避、妨礙或拒絕

3 依消防法規定，有關防火管理制度規範之敘述，下列何者正確？
㈠高層建築物之防災中心或地下建築物之中央管理室服勤人員訓練之項目，由建築物所在地主管機關定之
㈡須訂定消防防護計畫之建築物，若因施工影響原有系統式消防安全設備功能，應另定施工中消防防護計畫
㈢消防防護計畫，由管理權人報請中央主管機關備查
㈣製造公共危險物品合計達管制量 30 倍以上場所，須獨立制定消防防災計畫，不得併入消防防護計畫

4 依消防法第 9 條規定，有關消防安全設備檢修申報規定，下列敘述何者錯誤？
㈠各類場所有歇業情形者，無條件均應定期辦理消防安全設備檢修及檢修結果申報
㈡高層建築物、地下建築物或中央主管機關公告之場所，管理權人應委託消防安全設備檢修專業機構辦理定期檢修消防安全設備
㈢高層建築物、地下建築物或中央主管機關公告之場所以外之一定規模以上場所，管理權人應委託消防設備師或消防設備士辦理檢修申報
㈣高層建築物、地下建築物、一定規模以上之場所以外僅設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備之場所，得由管理權人自行辦理檢修申報

5 依消防法規定，X 機關應每 Y 年定期舉辦防火教育及宣導，並由機關、學校、團體及大眾傳播機構協助推行。有關 X、Y 各為何？
㈠ X：消防局；Y：1 年　　㈡ X：消防局；Y：2 年
㈢ X：直轄市、縣（市）政府；Y：1 年　　㈣ X：直轄市、縣（市）政府；Y：2 年

6 依災害防救法規定，有關直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）及山地原住民區公所災害防救組織，下列敘述何者正確？
㈠災害防救辦公室執行直轄市、縣（市）消防局之災害防救事務
㈡直轄市、縣（市）災害防救專家諮詢委員會之設置功能為督導、考核災害防救相關事項
㈢災害應變中心為其災害防救業務之最高決策平台
㈣鄉（鎮、市、區）、山地原住民區公所執行災害防救各項工作，於未置專職人員前，得置兼職人員

7 依災害防救法規定，有關執行緊急應變措施之整備事項，下列敘述何者正確？
㈠災害保險規劃及推動　　㈡災害防救資訊網路之建立
㈢妨礙災害應變措施之物件施以移除　　㈣警戒區域之劃設

8 依災害防救法規定，關於計畫之定義，下列敘述何者錯誤？
㈠災害防救計畫：指災害防救基本計畫、災害防救業務計畫及地區災害防救計畫
㈡災害防救基本計畫：指由中央災害防救會報核定之全國性災害防救計畫
㈢災害防救業務計畫：指由中央災害防救業務主管機關及公共事業就其掌理業務或事務擬訂之災害防救計畫
㈣地區災害防救計畫：指由直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）、區災害防救會報核定之直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）、區災害防救計畫

9 依災害防救法規定，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者之罰則，下列敘述何者正確？
㈠ 2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 50 萬元以下罰金
㈡ 2 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 100 萬元以下罰金
㈢ 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 50 萬元以下罰金
㈣ 3 年以下有期徒刑、拘役或新臺幣 100 萬元以下罰金

10 下列災害之中央災害防救業務主管機關，何者正確？①輸電線路災害：經濟部 ②生物病原災害：衛生福利部 ③土壤液化：農業部 ④寒害：農業部
㈠①②③ ㈡②③④ ㈢①③④ ㈣①②④

11 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關六類危險物品製造場所之安全距離，下列敘述何者錯誤？
㈠與電壓超過 3 萬 5 千伏特之高架電線之距離，應在 5 公尺以上
㈡與收容 20 人以上長期照顧機構、安養機構、老人服務機構之距離，應在 30 公尺以上
㈢與加油站、加氣站之距離，應在 15 公尺以上
㈣與古蹟、博物館、美術館之距離，應在 50 公尺以上

12 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，關於室外儲槽場所儲槽儲存第四類公共危險物品者，其防液堤之敘述，下列何者正確？
㈠防液堤內面積不得超過 5 萬平方公尺
㈡室外儲槽容量在 1 千 5 百公秉以上者，其排水設備操作閥開關，應容易辨別
㈢室外儲槽容量在 1 萬公秉以上者，其防液堤應設置洩漏檢測設備，並應於可進行處置處所設置警報設備
㈣高度 1 公尺以上之防液堤，每間隔 40 公尺應設置出入防液堤之階梯或土質坡道

13 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，擋牆指厚度在 X 公分以上之鋼筋或鋼骨混凝土牆；或厚度在 Y 公分以上之鋼筋或鋼骨補強空心磚牆；或堆高斜度不超過 Z 度之土堤。其 X、Y、Z 分別為下列何者？
㈠ 10、15、50 ㈡ 15、20、60 ㈢ 20、25、65 ㈣ 0、25、70

14 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法，瓦斯行不得供氣之容器串接使用場所，下列敘述何者錯誤？
㈠容器置於地下室
㈡使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施
㈢未設置氣體漏氣警報器
㈣與保護物之安全距離不足

15 為確保防救災專用微波通信之暢通，下列那個部會得劃定電波傳輸障礙防止區域，並公告之？
㈠行政院災害防救辦公室 ㈡交通部
㈢內政部 ㈣國家通訊傳播委員會

16 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關場所定義，下列敘述何者正確？
㈠公共危險物品製造場所，係指從事製造、壓縮、液化或分裝可燃性高壓氣體之作業區及供應其氣源之儲槽
㈡公共危險物品之地下儲槽場所，係指在地面下埋設容量超過 600 公升之儲槽儲存六類物品之場所
㈢可燃性高壓氣體處理場所之容器串接使用場所，係指使用液化石油氣作為燃氣來源，其串接使用量達 60 公斤以上之場所
㈣公共危險物品第二種販賣場所，係指販賣裝於容器之六類物品，其數量未達管制量 15 倍之場所

17 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關六類物品室內儲槽場所之位置、構造、設備之敘述，下列何者不符合規定？
㈠設置於 1 層建築物之儲槽專用室
㈡儲槽專用室設置天花板，以不燃材料建造
㈢儲槽表面有防蝕功能
㈣儲槽專用室之儲槽側板外壁與室內牆面之距離為 100 公分

18 依緊急醫療救護法規定，有關急救責任醫院應辦理事項，下列敘述何者錯誤？
㈠接受醫療機構間轉診之緊急傷病患
㈡依中央消防主管機關規定提供緊急醫療救護資訊
㈢指派專責醫師指導救護人員執行緊急救護工作
㈣緊急醫療救護訓練

19 關於緊急醫療救護，下列敘述何者錯誤？
㈠救護技術員應依緊急傷病患救護作業程序，施行救護，其緊急傷病患救護作業程序，由直轄市、縣（市）消防主管機關定之
㈡非救護技術員不得使用救護技術員名稱
㈢救護人員應依救災救護指揮中心指示前往現場急救，並將緊急傷病患送達就近適當醫療機構
㈣救護人員施行救護，應填具救護紀錄表，分別交由該救護車設置機關（構）及應診之醫療機構保存至少 7 年

20 依緊急醫療救護法規定，有關救護車之裝置，下列敘述何者錯誤？
㈠應裝設警鳴器
㈡車廂內不得裝設監視錄影器
㈢應裝設紅色閃光燈
㈣車身為白色，兩側漆紅色十字及機關（構）名稱

21 依緊急救護辦法規定，緊急傷病患或利害關係人得向運送之消防機關申請何項資料？
㈠救護人員姓名　㈡救護人員職稱　㈢救護紀錄表　㈣救護服務證明

22 依緊急醫療救護法規定，有關救護運輸工具管理之敘述，下列何者正確？
㈠救護車於救護傷病患及運送病人時，應有救護人員 1 名以上出勤
㈡救護車執行勤務，所依據之收費標準，由所在地直轄市、縣（市）消防主管機關訂定
㈢救護車於運送疑似傳染病之病人後，應依其情況，施行必要之消毒
㈣中央衛生主管機關每年定期檢查直轄市、縣（市）所轄救護車之人員配置、設備及救護業務

23 直轄市、縣（市）消防機關救護車輛及裝載物品，依緊急救護辦法規定，有關定期消毒下列敘述何者正確？
㈠每週 1 次　㈡每週 2 次　㈢每月 1 次　㈣每月 2 次

24 依緊急救護辦法規定，為確保緊急救護品質，下列何機關應會同中央衛生主管機關每年辦理緊急救護品質考核及評估？
㈠內政部　㈡內政部消防署　㈢行政院　㈣衛生福利部

25 依緊急醫療救護法規定，下列何者非為直轄市、縣（市）消防機關救災救護指揮中心之處理事項？
㈠受理緊急醫療救護申請
㈡聯絡醫療機構接受緊急傷病患
㈢提供緊急傷病患送達醫療機構前之緊急傷病諮詢
㈣建置區域內災害醫療資源之資料庫